

Link do produktu: <https://instalshop.com.pl/luk-2k-1545-woda-gaz-p-1158.html>



ŁUK 2K 15/45' WODA GAZ

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Kod producenta	FRABO-CU-ŁUK-2K-15/45'-ZACISK-WODA-GAZ
Kod EAN	8030662262579

Opis produktu

System FRABOPRESS do podwójnego zastosowania - do gazu i do wody.

FRABOPRESS jest innowacyjnym systemem złączy do zaprasowywania z miedzi i brązu, wykorzystywanym w instalacjach termohydraulicznych razem z rurami z miedzi, zgodnymi z normą EN1057, w układach z wodą pitną centralnego ogrzewania, sprężonego powietrza i gazu.

System został przetestowany i sprawdzony przez firmę FRABO we wszystkich zastosowaniach związanych z dystrybucją gazu, wody użytkowej i grzewczej oraz jest odpowiedni do szerokiej liczby zastosowań w instalacjach budowlanych i obiektach przemysłowych.

Zastosowanie:

- Instalacje grzewcze i wody pitnej
- Wykonanie kolumn i linii w kotłowniach
- Instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej
- Instalacje sprężonego powietrza do 16 bar i 30°C
- Instalacje gazowe wewnątrz budynków.

W złączkach tych zastosowano specjalny rodzaj mieszanki kauczukowej o symbolu HNBR koloru żółtego w o-ringach i specjalny, opatentowany przez firmę FRABO, kształt o-ringa z trzema wytłoczeniami na obwodzie. Taka struktura o-ringa umożliwia wychwycenie niezaciśniętych elementów w czasie przeprowadzania prób wodnych instalacji. Mieszanka HNBR charakteryzuje się lepszymi właściwościami mechanicznymi, szczególnie wysoką wytrzymałością, większą stabilnością termiczną i odpornością na ścieranie, a także szerokim zakresem zastosowania.

Charakterystyka

-
- Rozmiar: 15X1/2 - 2 KIELICHOWY
 - Profil V
 - Oznaczenia: H2O DVGW, GAZ DVGW
 - Temperatura min/max: -30°/+95°C
 - Maksymalne ciśnienie robocze do 5 barów
 - Zamienne stosowanie w instalacji C.W.U. i gazowej
 - Wydłużony kołnierz złączek stabilizuje połączenie rury ze złączką i zapobiega jej gięciu podczas montażu
 - Certyfikat i Aprobata Techniczną Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie
 - Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
 - Atest Państwowego Zakładu Higieny